

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5785/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób: **VIDICON Sp. z o.o.**
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
Centrala sygnalizacji pożarowej typu SmartLOOP 1010/P, 2080/P, 1010/G, 2080/G, 1010/S, 2080/S

produkowany przez: **INIM ELECTRONICS**
Via Dei Lavoratori 10 – Centobuchi
63076 Montepandone, Republika Włoska

w zakładzie produkcyjnym: **INIM ELECTRONICS**
Via Dei Lavoratori 10 – Centobuchi
63076 Montepandone, Republika Włoska

spełnia wymagania: **pkt 10.1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7841/2025 z dnia 18.02.2025 r.
2. Sprawozdania z badań nr SS17-0018896-02.2 Rev. 1 z dnia 24.10.2018 r., nr 44AO00020.9 z dnia 16.09.2014 r., nr 44AO00020.7 z dnia 16.09.2014 r., nr 44AO00020.5 z dnia 16.09.2014 r., nr 44AO00020.3 z dnia 16.09.2014 r., nr 44AO00020.1 z dnia 16.09.2014 r., nr 44AO00019.7 z dnia 16.09.2014 r. wykonanych w IMQ S.p.A. oraz sprawozdania z badań nr 1270/BA/15 z dnia 08.06.2015 r., nr 5598/BA/11 z dnia 14.12.2011 r., nr 5599/BA/11 z dnia 09.12.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5785/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 09.07.2025 r.

do 08.07.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 9 lipca 2025 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5785/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Centrala sygnalizacji pożarowej typu SmartLOOP 1010/P, 2080/P, 1010/G, 2080/G, 1010/S, 2080/S

Typ:	1010/P 1010/G 1010/S	2080/P 2080/G 2080/S
Rodzaj centrali:	adresowalna	
Stopień ochrony obudowy:	IP 30	
Zakres temperatur pracy:	-5°C ÷ +40°C	
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	480 x 470 x 135 mm	
Wersja oprogramowania:	2.00	
Zasilanie główne – napięcie zasilania:	230 V AC	
Maksymalny pobór prądu z sieci:	1,1 A	
Wewnętrzne napięcie robocze:	18 V DC ÷ 27,6 V DC	
Zasilanie awaryjne – typ akumulatorów:	2 x 12 V, 17 Ah	
Maksymalna pojemność akumulatorów:	17 Ah	
Napięcie ładowania akumulatorów:	27,6 V DC	
Maksymalna rezystancja wewnętrzna baterii:	1 Ω	
Linie dozоровe – rodzaj linii dozоровych:	pętlowe lub otwarte	
Liczba linii dozоровych:	1 szt.	2 ÷ 8 szt.
Maksymalna liczba elementów na linii dozоровej:	240 szt.	
Napięcie linii dozоровej:	27,6 V DC	
Maksymalny prąd w stanie dozoru:	0,5 A	
Nadzorowane linie sygnałowe:	1 szt. (NAC), 1 szt. (FAULT)	
Wejścia:	brak	
Wyjścia	przekaznikowe bezpotencjałowe: 1 szt. (FAULT), 1 szt. (ALARM)	
Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne: płyta główna, SmartLoop2L, SmartLoopINOUT, SmartLoopNET, SmartLoopPSTN, SmartLoopLCD, SmartLAN, SmartLANSF, SmartLoopLED, SmartLoopPRN, zasilacz IPS24160G.		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 9 lipca 2025 r.